


16.02.2022 КНМ № 71220061000201665334

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Пролетарскому округу)**

(ул. Марата, 29, г. Тула, тел. 42-60-281)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования
№25 с углубленным изучением отдельных предметов»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Донских Александра Сергеевича от "16" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 11 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 16.02.2022 КНМ № 71220061000201663727) в период с «18» февраля 2022 г. по «04» марта 2022 г.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области капитаном внутренней службы Минасуев Иван Валериевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевой Екатериной Петровной

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена требуемая ширина эвакуационных выходов в свету из помещений детского сада (не менее 1.2 м.), а именно: - группа №11 на первом этаже.	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 53 ч. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:</p> <p>1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1.2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1.5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.</p>	01.02.2023	
2.	Не обеспечено рассредоточенное размещение эвакуационных выходов из следующих помещений на 1-ом этаже: в группе с помещениями 3, 4 и 5 по техническому паспорту; в группе с помещениями 70, 73 и 74 по техническому паспорту; в группе с помещениями 45, 46 и 49 по техническому паспорту; в группе с помещениями 62, 63 и 64 по техническому паспорту.	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 4.2.16</p> <p>При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно; минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения;</p> <p>минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле</p> $L \geq 0,4 \cdot D, (1)$	01.02.2023	

		<p>где D - длина коридора в м. СП 1.13130.2020 п. 5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
 (по Пролетарскому округу) Минасуев И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего плановую выездную проверку)



(подпись)

Получил:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Алексеева Екатерина Петровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) представителей юридического лица)


(подпись)

«04» марта 2022 года

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99

16.02.2022 КНМ № 71220061000201663727

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Пролетарскому округу)**

(ул. Марата, 29, г. Тула, тел. 42-60-28)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«04» марта 2022 года, 17 час 45 мин, № 11

(дата и время составления акта)

Тульская область, г. Тула, ул. Марта, д.29

(место составления акта)

**Акт
плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: Главного государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области майора внутренней службы Донских Александра Сергеевича от "16" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 11 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 16.02.2022 КНМ № 71220061000201663727)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области капитаном внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, помещений и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов».

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, д. 145.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов».

ИНН: 7105025566

Юридический адрес: Тульская область, г. Тула, ул. Калинина, д.7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" февраля 2022г., 12 час. 00 мин.

по "04" марта 2022г., 17 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи – не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 5 часов 15 мин

“18” февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 1 ч

“02” марта 2022 г. с 10 час. 25 мин. до 14 час. 25 мин. Продолжительность - 4 ч

“04” марта 2022 г. с 17 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин. Продолжительность - 15 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Истребование документов и осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

“18” февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 1 ч

“02” марта 2022 г. с 10 час. 25 мин. до 14 час. 25 мин. Продолжительность - 4 ч

“04” марта 2022 г. с 17 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин. Продолжительность - 15 мин

по месту: Тульская область, г. Тула, ул. Плеханова, д.145

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Устав организации;
- 2) Копии обучения ИПТМ;
- 3) копии журнала обслуживания АУПС и СОУЭ;
- 4) копии технических документов;
- 5) приказ о назначении ответственного лица
- 6) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: нарушения требований в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечена требуемая ширина эвакуационных выходов в свету из помещений детского сада (не менее 1,2 м.), а именно: - группа №11 на первом этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 53 ч. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов: СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.	Ответственное лицо, МБОУ «ЦО №25»

2.	Не обеспечено рассредоточенное размещение эвакуационных выходов из следующих помещений на 1-ом этаже: в группе с помещениями 3, 4 и 5 по техническому паспорту; в группе с помещениями 70, 73 и 74 по техническому паспорту; в группе с помещениями 45, 46 и 49 по техническому паспорту; в группе с помещениями 62, 63 и 64 по техническому паспорту.	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89 СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 4.2.16</p> <p>При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно; минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения;</p> <p>минимальное расстояние L, м. между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле</p> $L \geq 0,4 \cdot D, (1)$ <p>где D - длина коридора в м.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>	Ответственное лицо, МБОУ «ЦО №25»
----	--	---	-----------------------------------

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Решение о проведении выездной проверки от "16" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 11 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 16.02.2022 КНМ № 71220061000201663727)

2. Предписание №11 от 04.03.2022 года

3. Протокол об административном правонарушении № __ от 17.03.2022 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Пролетарскому округу) Минасуев И.В.

15 марта 2022 года

ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, (4872)42-60-28, ond71@mail.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



(подпись)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов»

Алексеева Екатерина Петровна


(подпись)

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления))

	(подпись)
(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)	

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99