



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел. (4872) 21-10-30, факс (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

300001, г. Тула, ул. Марата, д. 29, тел./факс: (4872) 42-60-28

Предписание № 8/1/1-5

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр
образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», далее МБОУ
ЦО № 25 в лице и.о. директора МБОУЦО № 25**

Чуриковой Алины Александровны

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 8 от 22 января 2021 года, ч. 4, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 21 Положения «О федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, в период с 14 ч. 10 мин. 24 февраля 2021 г. по 10 ч. 50 мин. 01 марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) старшим лейтенантом вн. службы Матвеевым Романом Александровичем детского сада МБОУЦО № 25, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Плеханова д. 145 совместно с заведующим хозяйством МБОУЦО № 25 Сычковой Еленой Александровной; и.о. директора МБОУЦО № 25 Чуриковой Алиной Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении или указывается только выполнение
1.	Не обеспечена требуемая ширина эвакуационных выходов в свету из помещений детского сада (не менее 1,2 м.), а именно: - группа №11 на первом этаже.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 53 ч. 2 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее	14.02.2022 года	

		обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.		
2.	Не обеспечено рассредоточенное размещение эвакуационных выходов из следующих помещений на 1-ом этаже: в группе с помещениями 3, 4 и 5 по техническому паспорту; в группе с помещениями 70, 73 и 74 по техническому паспорту; в группе с помещениями 45,46 и 49 по техническому паспорту; в группе с помещениями 62,63 и 64 по техническому паспорту.	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст. 89 СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 4.2.16</p> <p>При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточенно;</p> <p>минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещении должно быть не менее половины максимальной диагонали помещения;</p> <p>минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами в коридоре следует определять по формуле</p> $L \geq 0,4 \cdot D, (1)$ <p>где D - длина коридора в м.</p> <p>СП 1.13130.2020 п. 5.1.3</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.</p>	14.02.2022 года	
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	<p>ППР в РФ от 16.09.2020 года, №1479, п. 30</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	14.02.2022 года	
4.	Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 подлежат защите автономными установками пожаротушения.	<p>СП 5.13130.2009 Приложение А.4 п. 8</p>	14.02.2022 года	
	Не обеспечено наличие исправных приспособлений для	<p>ППР в РФ от 16.09.2020 года, №1479, п. 24</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на</p>	14.02.2022 года	

5.	самозакрывания противопожарных дверей на объекте защиты.	противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
----	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Пролетарскому округу)
старший лейтенант внутренней службы Р.А. Матвеев
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И.о. директора МБОУЦО № 25
Чурикова Алина Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«01» марта 2021 г.

